


LEGENDE

	Type 1	Downlight saillie 18W Type VI-1805 RD de V-TAC ou équivalent
	Type 2	Appique mural type AFRODITA noir 19W de LED C4 ou équivalent
	Type 3	Luminaire étanche type TUBULAR EVO 120 35 W de LUCIBEL ou équivalent
	Type 4	Encastré 32 W 3000K (dimmable pour les loges) LED type LUCIPANEL EVO 2 de LUCIBEL ou équivalent
	Gradateur 1-10 V	
	Détecteur de présence 360°	
	Interrupteur simple allumage	
	Indicateur visuel pour alarme incendie	
	Vidéophone	
	Platine de rue vidéophone avec boucle PMR	
	Alimentation électrique force motrice	
	Déclencheur manuel pour équipement d'alarme incendie	
	BAAS	
	BAAL FLASH	
	Asservissement	

REFERENCE DOSSIER : 912 772	N°Pièce : LOT n ° 5	BUREAU D'ETUDES : Cap Màs Etudes 4 Ch des mésanges 81600 GAILLAC Tél: 05 63 45 74 60 Fax: 05 63 60 06 81 E-mail: bet@capmasetudes.fr		MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CASTRES-MAZAMET		<div><div>4106, rue Armand GAILLER 81100 CASTRES Tél : 05.63.71.48.71 - Fax : 05.63.71.48.70 ✉ : contact@cabrol-etudes.fr</div></div>
DATE 07/10/2020	Echelle: 1/100°	DENOMINATION DU PLAN : ELE01 R-1	Phase: PRO	SITUATION DU PROJET : BOLEGASON		