



LEGENDE

	Interrupteur simple allumage à voyant		
	Bouton poussoir		
	Détecteur de présence 180°		Gradateur
	Détecteur de présence 360°		Déclencheur manuel pour équipement d'alarme incendie
	Interrupteur VV		Diffuseur sonore pour évacuation d'urgence Classes B (90dB à 2m) - IP 31 - IK 07
	Prise Soneo		Centrale incendie
	Alimentation électrique force motrice		
	Arrêt d'urgence général ou ventilation		
	DALI - 3 prises de courants 2P+T 10/16A - 2 prises informatiques RJ45, 9 contacts - FTP		Type 1 Applique extérieure 50W led type TUBULAR de Lucibel TBN515.ST
	Point d'accès VPI 10 modules 1PC - 1 câble HDMI - 2 sorties de câble		Type 2 Encastré 600*600 access 3 panel 38W CLAREO 4000K 1-10V pour les salles de classes et normal pour les autres pièces
	Point d'accès VPI 16 modules 1 PA - 1 câble HDMI - 2 sorties de câble		Type 3 Luminaire éolanche, LED 33W Type LEDNAIRE WT080C, marque PHILIPS ou équivalent
	Alarme électrique		Type 4 Hublot led 24W LUCECO de CLAREO ou équivalent
	Prise de courant 2P+T 10/16A		Type 5 Downlight led 15W Type LUCICUP II, marque LUCIBEL ou équivalent
	Prise de courant 3P+N+T 32A sur plan de travail		Type 6 Plafonnier asymétrique type 5041RAV-L 4900-840 ET de Trilux ou équivalent
	Prise de courant 2P+T 10/16A spécialisée		Type 7 Downlight encastré led 15W 3000 K Gradable Type LUCICUP II, marque LUCIBEL ou équivalent
	Bloc Autonome Éclairage d'ambiance ou anti-panique, 360 Luminaires / 11V		Base informatique
	Lampe portative		Viaiphone
	BAES		Viaiphone secondaire

REFERENCE DOSSIER :	N°Pièce :	BUREAU D'ETUDES :		MAITRE D'OUVRAGE :
912 939	EL01	Cap M&S Etudes 20 chemin du forgeron 81310 Lisle sur tarn	E-mail : jean@capmasetudes.fr	Commune de Dénat 1, Place de la Mairie 81120 DENAT
DATE	Echelle:	DENOMINATION DU PLAN :	Phase:	SITUATION DU PROJET :
31/05/2022	1/125°	Implantation CFO-CFA	PRO	Ecole neuve à Dénat (81)